

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
Смирнова Т.А.
« 15 » исх 20.16 г.



АКТ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ ЗДАНИЯ

Наименование объекта Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым

Адрес объекта Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Набережная, д. 12

Дата и вид осмотра	Члены комиссии	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
23.03.2026	Шишкина О.Л. Меньшова Л.М. Астунин В.И.	Разрушение целостности наружного покрытия цоколя	2 м ²	Косметический ремонт июль 2026 г	Выполнено
		Разрушение крылец	6	План: ремонт 2027 г	Запрос на финансирование
		Необходимость замены наружных дверей	5	План: ремонт 2027 г	Запрос на финансирование

Сведения заполняются по фундаментам, стенам, крыше, подвалам, лестничным клеткам, коридорам, чердакам и т.д. и элементам благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый сторонним предприятием; текущий ремонт помещений, выполняемый самостоятельно)
Техподполье	Подтопление грунтовыми водами в весенний период	Откачивание воды. Устройство дренажной системы
Теплоузел и трубопроводы системы отопления	Удовлетворительное	Подключение узла учета тепла после замены оборудования
Приточно-вытяжная вентиляция	Удовлетворительное	

Цоколь	Разрушение целостности наружного покрытия	Косметический ремонт
Крыльца	Требуется ремонт	Ремонт крылец
Двери основного и запасных выходов	Необходима замена	Замена дверей в 2027 г
Кровля	Удовлетворительное	
Окна	Удовлетворительное	
Стены внутри здания	Удовлетворительное	Косметический ремонт в летний период
Лестничные марши, площадки	Удовлетворительное	Косметический ремонт в летний период
Электрооборудование	Удовлетворительное	
Сантехническое оборудование	Удовлетворительное	
Система водоснабжения	Удовлетворительное	
Система теплоснабжения	Удовлетворительное	
Система водоотведения	Удовлетворительное	

Заместитель директора по АХЧ

 Шишкина О.Л.

Председатель СТК

 Меньшова Л.М.

Слесарь

 Астунин В.И.