

Директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
Смирнова Т.А.
« 25 » марта 20 26 г.



АКТ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ ЗДАНИЯ

Наименование объекта Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым

Адрес объекта Свердловская обл., г. Ивдель, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 5

Дата и вид осмотра	Члены комиссии	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
23.03.2026	Шишкина О.Л. Игнатьева Н.Л. Девятаев В.И.	Разрушение крылец Необходимость замены наружных дверей Ремонт кровли	5 5 1981 м ²	План: ремонт 2027 г 2026 г: заменены 2 двери План: замена 3х дверей в 2027 г 2026 г: ремонт кровли	Запрос на финансирование Выполнено Запрос на финансирование Выполнено

Сведения заполняются по фундаментам, стенам, крыше, подвалам, лестничным клеткам, коридорам, чердакам и т.д. и элементам благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый сторонним предприятием; текущий ремонт помещений, выполняемый самостоятельно)
Трубопроводы системы отопления	Удовлетворительное	
Приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке	Удовлетворительное	
Крыльца	Требуется ремонт	Ремонт крылец
Двери основного и запасных выходов	Необходима замена	Замена дверей в 2027 г
Кровля	Требуется ремонт	Ремонт кровли в 2026 г
Окна	Удовлетворительное	

Стены внутри здания	Удовлетворительное	Косметический ремонт в летний период
Электрооборудование	Удовлетворительное	Необходима замена
Сантехническое оборудование	Удовлетворительное	
Система водоснабжения (скважина с технической водой)	Удовлетворительное	
Система теплоснабжения	Удовлетворительное	
Система водоотведения (система биологической очистки сточных вод)	Удовлетворительное	

Заместитель директора



Хмельницкая Д.В

Завхоз



Игнатьева Н.Л.

Рабочий по обслуживанию здания



Девятаев В.И.